




雷州市用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第1季度）


序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	雷州市第一小学（圣宫前巷007号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
2	雷州市第三小学（镇北社区圣宫前巷33号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
3	雷州四中（群众大道24号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
4	实验中学（师范前巷125号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
5	雷城镇群众大道009号	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定	经检测，结果为所检指标全部合格。		



		限公司				的水质常规指标（放射性指标除外）。			
6	实验小学（西湖六横路东125号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
7	雷州市新城加油站	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
8	雷州市西湖大道隆景小区	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
9	附城镇下广加油站	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
10	雷州市农机局办公楼院内	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
11	西湖街道西湖大道306号（超级堡）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		




12	雷州市骨科 医院（二次供水）	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定 的水质常规指标（放射性 指标除外）。	经检测，结果为所 检指标全部合格。		
13	雷州市樟树 湾小区一区 （二次供水）	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定 的水质常规指标（放射性 指标除外）。	经检测，结果为所 检指标全部合格。		
14	雷州市樟树 湾小区二区 （二次供水）	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定 的水质常规指标（放射性 指标除外）。	经检测，结果为所 检指标全部合格。		
15	客路镇第二 小学校内	雷州市客 路镇自来 水厂	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定 的水质常规指标（放射性 指标除外）。	经检测，结果为所 检指标全部合格。		
16	沈塘镇平余 村委会	雷州市沈 塘镇平余 村委饮水 安全工程	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定 的水质常规指标（放射性 指标除外）。	经检测，结果为所 检指标全部合格。		
17	杨家镇镇政 府院内	雷州市杨 家镇杨家 村委饮水 安全工程	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 24 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定 的水质常规指标（放射性 指标除外）。	经检测，结果铁不 符合标准，其余所 检项目全部合格。	铁监测值为 0.34mg/L（标 准值为 0.3mg/L）	铁含量超标 对人体健康 无明显影响
18	企水镇渔业 管区陈小玲	雷州市企 水镇渔业	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 24 日	《生活饮用水卫生标准》 （GB5749—2022）所规定	经检测，结果为所 检指标全部合格。		



	家	自来水厂				的水质常规指标（放射性指标除外）。			
19	纪家镇人民政府院内	雷州市纪家镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
20	白沙镇官茂村王永团家	雷州市白沙镇官茂村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
21	松竹镇松竹村委杨宅村	雷州市松竹镇杨宅村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
22	南兴镇第二小学校内	雷州市甜泉自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
23	雷高镇初级中学校内	雷州市恒胜新能源电力有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
24	附城镇宾合小学校内	雷州市附城镇宾合村委饮水	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性	经检测，结果浑浊度、铁、PH不符合标准，其余所检项	浑浊度监测值为14.18NTU（标	浑浊度、PH超标无法说明健康风



		安全工程				指标除外)。	目全部合格。	准值为 3NTU)、铁监 测值为 0.34mg/L(标 准值为 0.3mg/L)、 PH 监测值为 6.01(标准值 为 6.5-8.5)	险, 铁含量 超标对人体 健康无明显 影响, 建议 沉淀后使 用。
25	龙门镇第三 初级中学校内	雷州市龙 门镇自来 水厂	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 25 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022) 所规定 的水质常规指标(放射性 指标除外)。	经检测, 结果为所 检指标全部合格。		
26	唐家镇中心 小学校内	雷州市廉 泉供水有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 24 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022) 所规定 的水质常规指标(放射性 指标除外)。	经检测, 结果 PH 不符合标准, 其余 所检项目全部合 格。	PH 监测值为 4.92(标准值 为 6.5-8.5)	无法说明健 康风险
27	东里镇东里 中学校内	雷州市大 众自来水 有限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2023 年 1 月 23 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022) 所规定 的水质常规指标(放射性 指标除外)。	经检测, 结果为所 检指标全部合格。		
28	调风镇初级 中学校内	雷州市调 风镇 文杰水厂	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024 年 1 月 23 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022) 所规定 的水质常规指标(放射性 指标除外)。	经检测, 结果为所 检指标全部合格。		
29	英利镇初级	雷州市英	雷州市疾	雷州市疾	2024 年 1	《生活饮用水卫生标准》	经检测, 结果为所		



	中学校内	利镇自来水厂	控中心	控中心	月 23 日	(GB5749—2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	检指标全部合格。		
30	覃斗镇塘边村村李硕家	雷州市覃斗镇社区农业队	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	经检测, 结果为所检指标全部合格。		
31	乌石镇中心小学校内	雷州市乌石镇供水所	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	经检测, 结果为所检指标全部合格。		
32	北和镇中心小学校内	雷州市北和镇村委会供水站	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	经检测, 结果为所检指标全部合格。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023) 的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022) 作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。