



温州市 2024 年 6 月份电力供应环境可持续性关键绩效指标完成情况

评价维度	二级指标	三级指标	指标含义
供需形势	电力供需	最高负荷	50.795 万千瓦（电力系统中最大瞬时用电功率）
		最大峰谷差	17.593 万千瓦（电力系统中某一时间周期内最高负荷与最低负荷之差）
	电量供需	用电量	2.69 亿千瓦时（全年全社会累计用电量）
	输配电效率	线损率	4.21%（电力网络中损耗的电能占向电力网络供应电能的百分比）
		年度需求响应电量	0 万千瓦时（签约用户通过市场化方式，年度累计参与负荷调节的电量）
用电领域	需求侧管理	单次最大需求响应电力	0 万千瓦（签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的最大响应电力）
		年度需求响应次数	0 次（签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的次数）
	推广智能电表	智能电表覆盖率	100%（用电计量装置智能电表的覆盖率）
		智能电表采集成功率	99.75%（用电计量装置智能电表的采集成功率）