

《雷州市污水处理厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目可行性研究报告》专家论证会专家意见

雷州市城市管理和综合执法局于2019年04月26日在雷州市组织召开了《雷州市污水处理厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目可行性研究报告》(以下简称《可研报告》)专家论证会,会议邀请了相关专业的7位专家(名单附后)。专家听取了《可研报告》编制单位广东省国际工程咨询有限公司对《可研报告》的汇报,审阅了《可研报告》的全部内容并经充分讨论和评价,形成专家意见如下:

一、总体评价

《可研报告》编制依据较充分,内容基本满足相关编制规范要求,结合《可研报告》专家组评审意见,经修改完善后可作为下一阶段工作的依据。

二、意见及建议

- 1、结合雷州市城市总体规划及路网优化污水管网路线设计。
- 2、充分考虑管网收集污水范围,经计算后确定管径。
- 3、提升泵站选址需进一步论证,保证合理性。
- 4、进一步论证一期和二期管理维护之间关系,充分利用现有资源共享,提出节省成本的合理化建议。
- 5、二期工程建成后处理规模未达到雷州市城市总体规划要求,建议考虑三期规划用地。
- 6、进一步复核投资估算,合理降低总投资规模。

专家签名:

