

专家组意见

《雷州市西湖水库综合整治续建工程可行性研究报告》评审会专家组意见

受雷州市水务局委托，国信招标集团股份有限公司于2019年7月13日上午在雷州市水务局六楼会议室组织召开《雷州市西湖水库综合整治续建工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）评审会。会议邀请5名专家（名单附后）组成专家组，参加会议的还有雷州市发展改革局、雷州市住房和城乡建设局、雷州市财政局、雷州市自然资源局、雷州市生态环境局雷州分局、雷州市城市管理和综合执法局、雷州市西湖街道办、雷州市水务局（建设单位）、广西南宁中咨咨询有限公司（编制单位）及国信招标集团股份有限公司（评审单位）等单位代表。

与会专家及代表听取了建设单位有关项目情况的介绍，听取了编制单位编制《可研报告》的情况汇报，审阅了相关文字材料，并进行了深入的交流讨论及质询，形成专家组意见如下：

一、总体评价：

报告能根据国家发改委2002年版可研报告编制大纲及编制大纲进行编制，从项目建设背景、需求进行调查分析，论述项目的可行性和必要性，对项目的建设内容、工程方案、节能方案、环境评价、进度安排、组织管理、投资估算、效益

评价等方面进行综合分析论述，得出结论基本合理，原则通过评审，建议按专家组意见修改完善，送专家确认后，供政府投资审批部门决策参考。

二、专家组意见及建议：

1、选用政策法规不全，漏列建筑、结构、电气、给排水等方面的设计规范。

2、工程建设方案阐述不清。报告对工程建设方案的描述不详细，缺平面布局、立面效果图、剖面图等，建议补充完善相关内容及图纸。


3、投资估算部分单价偏高，预备费取值偏低，建议细化工程量及核实工程单价。

4、续建工程的设计应与一期工程相衔接，同时需符合雷州市城市总体规划要求，补充海绵城市设计内容。


5、优化可研报告文本内容。

6、其它部分按专家个人意见表修改。

专家组组长：



专家组成员：



国信招标集团股份有限公司

2019年07月13日