

《雷州市第三人民医院迁建项目可行性研究报告》 专家评审意见


2019年2月15日，雷州市发展和改革局组织召开了《雷州市第三人民医院迁建项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）专家评审会，会议邀请5位专家组成专家组。雷州市发改局、卫计局、国土资源局、住建局、环保局等单位派出代表参加了会议。与会专家认真审阅了《可研报告》，听取了可研编制单位广东庆达咨询有限公司的成果汇报及有关单位的意见，经讨论形成专家意见如下：

一、总体评价


《可研报告》编制依据较充分，内容较全面，方案总体可行，原则通过该《可研报告》，经修改完善后按程序报批。

二、建议

- 1、充分论证项目迁建的必要性；
- 2、优化规划平面布局及相关内容；
- 3、按照医疗标准建设污水处理设施，增加医疗固体废物处置的内容；
- 4、详细论证项目建设效益；
- 5、完善风险评估分析内容；
- 6、合理安排项目工期；
- 7、复核细化工程投资估算，严格控制工程投资。

专家组组长签名： 

专家签名：



2019年2月15日

雷州市第三人民医院迁建项目可行性研究报告专家评审意见

修改说明

1、充分论证项目迁建的必要性；

已补充完善，见 P8-12 “第二章项目建设的必要性分析”。

2、优化规划平面布局及相关内容；

已优化，见附件 3。

3、按照医疗标准建设污水处理设施，增加医疗固体废物处置的内容；

已修改，见 P53-54 “6.4.2 排水系统”、P62 “7.3.2 营运期环境影响因素 4、固体废物”、P65 “7.4.2 营运期环境保护措施 4、固体废物”。

4、详细论证项目建设效益；

已补充完善，见 P93-95 “13.2 社会效益分析”。

5、完善风险评估分析内容；


已补充完善，见 P101-108 “第十五章 风险分析”。

6、合理安排项目工期；

已修改完善，见 83-84 “11.1 项目建设进度”。

7、复核细化工程投资估算，严格控工程投资。

已修改完善，见 P89-91 表 12-1。



专家组长签字: