

关于雷州市晟隆加油站有限公司 扩建项目环境影响报告表的批复

雷州市晟隆加油站有限公司：

你司报送的《雷州市晟隆加油站有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉，经研究，现对报告表批复如下：

一、根据报告表环评结论，在项目选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划、做到污染物稳定达标排放，确保环境安全的前提下，我分局原则同意你公司按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施的要求建设该项目。

本项目（项目代码：2202-440882-04-01-470130）位于雷州市霞海路附城中学以北150米，中心坐标：N20° 56'1.114"，E110° 5'39.123"。本项目占地面积为2414.2m²。工程内容包括主体工程（罩棚：地上一层，钢网结构；油罐区：4个埋地卧式承重型双层油罐（SF）埋地油罐，92#汽油罐2个（单罐容积分别为30m³和20m³）、95#汽油罐1个（单罐容积30m³）

及 0#柴油罐 1 座（单罐容积 20m³））、配套工程、公用工程以及环保工程（一、二次油气回收装置）等。项目总投资 400 万元，环保投资约 11 万元。

二、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污措施，还应重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则规划建设排水系统。清洗废水、初期雨水经治理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网。

（二）加强废气污染防治。落实好废气各项污染防治措施。发电机废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；厂界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）油气浓度无组织排放限值。

（三）加强噪声污染防治。采用对噪声源采取隔音、降噪，设置禁鸣标识和减速带等噪声污染防治措施，减轻噪声对环境敏感点的影响。厂界东面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，西、北、南面执行 2 类标准。

（四）加强固体废物污染防治。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规要求，妥善处置各类固体废物。

（五）加强对地下水、土壤环境的污染防治。落实好各项防渗治理措施，避免项目运营对土壤、地下水的影响。

（六）严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措施，确保环境安全。

三、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局

2022年6月22日